

효율관리기자재 신고 확인서

접 수 번 호	: 156170489
품 목 명	: 삼상유도전동기
업 체 명	: 진한기업
업 체 대 표 번 호	: 609-54-93482
모 델 명	: JMP25HU1
효 율 등 급	: 프리미엄효율기준(IE3) 만족
평균전부하효율(%)	: 94.1
형식	: 전폐형
극수	: 4극
정격출력(kW)	: 18.5
1시간 소비전력량(Wh)	: 19,660
연간소비전력량(kWh)	: 96,451.96
연간에너지비용(원)	: 7,427,000

『에너지이용합리화법』 및 "효율관리기자재 운용규정"
(산업통상자원부 고시)에 따라 상기 효율관리기자재가 신고되었음을
확인합니다.

효율관리기자재 신고확인서에 기재된 제품사양 및 효율 등의 내용은 신고업체의
책임 하에 기재된 사항이오니, 신고내용에 대한 문의는 해당업체에 문의하시기
바랍니다.

2018년01월03일

한국에너지공단 이 사



효율관리기자재 신고 확인서


접 수 번 호	: 156170491
품 목 명	: 삼상유도전동기
업 체 명	: 진한기업
업 체 대 표 번 호	: 609-54-93482
모 델 명	: JMP50HU1
효 율 등 급	: 최저소비효율기준(IE3) 만족
평균전부하효율(%)	: 94.8
형식	: 전폐형
극수	: 4극
정격출력(kW)	: 37
1시간 소비전력량(Wh)	: 39,030
연간소비전력량(kWh)	: 191,481.18
연간에너지비용(원)	: 14,744,000

『에너지이용합리화법』 및 "효율관리기자재 운용규정"
(산업통상자원부 고시)에 따라 상기 효율관리기자재가 신고되었음을
확인합니다.

효율관리기자재 신고확인서에 기재된 제품사양 및 효율 등의 내용은 신고업체의
책임 하에 기재된 사항이오니, 신고내용에 대한 문의는 해당업체에 문의하시기
바랍니다.

2018년01월03일

한국에너지공단 이 사



우)16842 경기도 용인시 수지구 포은대로 388 (풍덕천2동 1157번지)

효율관리기자재 신고 확인서


접 수 번 호	: 156170490
품 목 명	: 삼상유도전동기
업 체 명	: 진한기업
업 체 대 표 번 호	: 609-54-93482
모 델 명	: JMP40HU1
효 율 등 급	: 프리미엄효율기준(IE3) 만족
평균전부하효율(%)	: 94.6
형식	: 전폐형
극수	: 4극
정격출력(kW)	: 30
1시간 소비전력량(Wh)	: 31,712
연간소비전력량(kWh)	: 155,579.072
연간에너지비용(원)	: 11,980,000

『에너지이용합리화법』 및 "효율관리기자재 운용규정"
(산업통상자원부 고시)에 따라 상기 효율관리기자재가 신고되었음을
확인합니다.

효율관리기자재 신고확인서에 기재된 제품사양 및 효율 등의 내용은 신고업체의
책임 하에 기재된 사항이오니, 신고내용에 대한 문의는 해당업체에 문의하시기
바랍니다.

2018년01월03일

한국에너지공단 이 사



효율관리기자재 신고 확인서


접 수 번 호	: 156170493
품 목 명	: 삼상유도전동기
업 체 명	: 진한기업
업 체 대 표 번 호	: 609-54-93482
모 델 명	: JMP75HU1
효 율 등 급	: 최저소비효율기준(IE3) 만족
평균전부하효율(%)	: 95.7
형식	: 전폐형
극수	: 4극
정격출력(kW)	: 55
1시간 소비전력량(Wh)	: 57,471
연간소비전력량(kWh)	: 281,952.726
연간에너지비용(원)	: 21,710,000

『에너지이용합리화법』 및 "효율관리기자재 운용규정"
(산업통상자원부 고시)에 따라 상기 효율관리기자재가 신고되었음을
확인합니다.

효율관리기자재 신고확인서에 기재된 제품사양 및 효율 등의 내용은 신고업체의
책임 하에 기재된 사항이오니, 신고내용에 대한 문의는 해당업체에 문의하시기
바랍니다.

2018년01월03일

한국에너지공단 이 사



효율관리기자재 신고 확인서


접 수 번 호	: 156170494
품 목 명	: 삼상유도전동기
업 체 명	: 진한기업
업 체 대 표 번 호	: 609-54-93482
모 델 명	: JMP120HU1
효 율 등 급	: 최저소비효율기준(IE3) 만족
평균전부하효율(%)	: 96.4
형식	: 전폐형
극수	: 4극
정격출력(kW)	: 90
1시간 소비전력량(Wh)	: 93,361
연간소비전력량(kWh)	: 458,029.066
연간에너지비용(원)	: 35,268,000

『에너지이용합리화법』 및 "효율관리기자재 운용규정"
(산업통상자원부 고시)에 따라 상기 효율관리기자재가 신고되었음을
확인합니다.

효율관리기자재 신고확인서에 기재된 제품사양 및 효율 등의 내용은 신고업체의
책임 하에 기재된 사항이오니, 신고내용에 대한 문의는 해당업체에 문의하시기
바랍니다.

2018년01월03일

한국에너지공단 이 사



효율관리기자재 신고 확인서


접 수 번 호	: 156170492
품 목 명	: 삼상유도전동기
업 체 명	: 진한기업
업 체 대 표 번 호	: 609-54-93482
모 델 명	: JMP60HU1
효 율 등 급	: 최저소비효율기준(IE3) 만족
평균전부하효율(%)	: 95.4
형식	: 전폐형
극수	: 4극
정격출력(kW)	: 45
1시간 소비전력량(Wh)	: 47,170
연간소비전력량(kWh)	: 231,416.02
연간에너지비용(원)	: 17,819,000

『에너지이용합리화법』 및 "효율관리기자재 운용규정"
(산업통상자원부 고시)에 따라 상기 효율관리기자재가 신고되었음을
확인합니다.

효율관리기자재 신고확인서에 기재된 제품사양 및 효율 등의 내용은 신고업체의
책임 하에 기재된 사항이오니, 신고내용에 대한 문의는 해당업체에 문의하시기
바랍니다.

2018년01월03일

한국에너지공단 이 사



효율관리기자재 신고 확인서


접 수 번 호	: 156170601
품 목 명	: 삼상유도전동기
업 체 명	: 진한기업
업 체 대 표 번 호	: 609-54-93482
모 델 명	: JMP175HU1
효 율 등 급	: 최저소비효율기준(IE3) 만족
평균전부하효율(%)	: 96.7
형식	: 전폐형
극수	: 4극
정격출력(kW)	: 132
1시간 소비전력량(Wh)	: 136,505
연간소비전력량(kWh)	: 669,693.53
연간에너지비용(원)	: 51,566,000

『에너지이용합리화법』 및 "효율관리기자재 운용규정"
(산업통상자원부 고시)에 따라 상기 효율관리기자재가 신고되었음을
확인합니다.

효율관리기자재 신고확인서에 기재된 제품사양 및 효율 등의 내용은 신고업체의
책임 하에 기재된 사항이오니, 신고내용에 대한 문의는 해당업체에 문의하시기
바랍니다.

2018년01월03일

한국에너지공단 이 사



우)16842 경기도 용인시 수지구 포은대로 388 (풍덕천2동 1157번지)

효율관리기자재 신고 확인서


접 수 번 호	: 156170599
품 목 명	: 삼상유도전동기
업 체 명	: 진한기업
업 체 대 표 번 호	: 609-54-93482
모 델 명	: JMP30HU1
효 율 등 급	: 프리미엄효율기준(IE3) 만족
평균전부하효율(%)	: 93.8
형식	: 전폐형
극수	: 4극
정격출력(kW)	: 22
1시간 소비전력량(Wh)	: 23,454
연간소비전력량(kWh)	: 115,065.324
연간에너지비용(원)	: 8,860,000

『에너지이용합리화법』 및 "효율관리기자재 운용규정"
(산업통상자원부 고시)에 따라 상기 효율관리기자재가 신고되었음을
확인합니다.

효율관리기자재 신고확인서에 기재된 제품사양 및 효율 등의 내용은 신고업체의
책임 하에 기재된 사항이오니, 신고내용에 대한 문의는 해당업체에 문의하시기
바랍니다.

2018년01월03일

한국에너지공단 이 사



효율관리기자재 신고 확인서

접 수 번 호	: 156170597
품 목 명	: 삼상유도전동기
업 체 명	: 진한기업
업 체 대 표 번 호	: 609-54-93482
모 델 명	: JMP150HU1
효 율 등 급	: 최저소비효율기준(IE3) 만족
평균전부하효율(%)	: 96.6
형식	: 전폐형
극수	: 4극
정격출력(kW)	: 110
1시간 소비전력량(Wh)	: 113,872
연간소비전력량(kWh)	: 558,656.032
연간에너지비용(원)	: 43,017,000

『에너지이용합리화법』 및 "효율관리기자재 운용규정"
(산업통상자원부 고시)에 따라 상기 효율관리기자재가 신고되었음을
확인합니다.

효율관리기자재 신고확인서에 기재된 제품사양 및 효율 등의 내용은 신고업체의
책임 하에 기재된 사항이오니, 신고내용에 대한 문의는 해당업체에 문의하시기
바랍니다.

2018년01월03일

한국에너지공단 이 사



우)16842 경기도 용인시 수지구 포은대로 388 (풍덕천2동 1157번지)

효율관리기자재 신고 확인서


접 수 번 호	: 156170600
품 목 명	: 삼상유도전동기
업 체 명	: 진한기업
업 체 대 표 번 호	: 609-54-93482
모 델 명	: JMP215HU1
효 율 등 급	: 최저소비효율기준(IE3) 만족
평균전부하효율(%)	: 96.9
형식	: 전폐형
극수	: 4극
정격출력(kW)	: 160
1시간 소비전력량(Wh)	: 165,119
연간소비전력량(kWh)	: 810,073.814
연간에너지비용(원)	: 62,376,000

『에너지이용합리화법』 및 "효율관리기자재 운용규정"
(산업통상자원부 고시)에 따라 상기 효율관리기자재가 신고되었음을
확인합니다.

효율관리기자재 신고확인서에 기재된 제품사양 및 효율 등의 내용은 신고업체의
책임 하에 기재된 사항이오니, 신고내용에 대한 문의는 해당업체에 문의하시기
바랍니다.

2018년01월03일

한국에너지공단 이 사



효율관리기자재 신고 확인서

접 수 번 호	: 156170598
품 목 명	: 삼상유도전동기
업 체 명	: 진한기업
업 체 대 표 번 호	: 609-54-93482
모 델 명	: JMP100HU1
효 율 등 급	: 최저소비효율기준(IE3) 만족
평균전부하효율(%)	: 96.3
형식	: 전폐형
극수	: 4극
정격출력(kW)	: 75
1시간 소비전력량(Wh)	: 77,882
연간소비전력량(kWh)	: 382,089.092
연간에너지비용(원)	: 29,421,000

『에너지이용합리화법』 및 "효율관리기자재 운용규정"
(산업통상자원부 고시)에 따라 상기 효율관리기자재가 신고되었음을
확인합니다.

효율관리기자재 신고확인서에 기재된 제품사양 및 효율 등의 내용은 신고업체의
책임 하에 기재된 사항이오니, 신고내용에 대한 문의는 해당업체에 문의하시기
바랍니다.

2018년01월03일

한국에너지공단 이 사

